

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ КОТЕЛЬНОЙ С.АПУКА
НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2016-2017гг.

Тем. наруж возд. $t_{н.в.}^{\circ C}$	Темпер. сетевой воды		Тем. наруж возд. $t_{н.в.}^{\circ C}$	Темпер. сетевой воды	
	В под-м труб-де T_1	В обр-м труб-де T_2		В под-м труб-де T_1	В обр-м труб-де T_2
+8	39,3	33,9	-11	69,6	54,1
+7	41,0	35,2	-12	70,2	54,5
+6	42,8	36,4	-13	70,9	54,9
+5	44,5	37,6	-14	71,5	55,3
+4	46,1	38,7	-15	72,2	55,7
+3	47,8	39,8	-16	72,8	56,1
+2	49,4	40,9	-17	73,4	56,5
+1	51,1	42,0	-18	74,1	56,9
0	52,7	43,1	-19	74,7	57,3
-1	54,3	44,1	-20	75,4	57,8
-2	55,8	45,2	-21	76,0	58,2
-3	57,4	46,2	-22	76,6	58,6
-4	58,9	47,3	-23	77,3	59,0
-5	60,5	48,3	-24	77,9	59,4
-6	62,0	49,3	-25	78,5	59,8
-7	63,5	50,3	-26	79,2	60,2
-8	65,1	51,2	-27	79,8	60,6
-9	66,6	52,2	-28	80,5	61,0
-10	68,1	53,2	-29	81,1	61,4

Начальник ТТО Марфенин А.С.
Исп.инженер ТТО Хайдаров Д.А.

